

АКТ

Комплексного опробования и работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

«11» сентября 2017 г.

г. Кизилюрт

Объект: МКОУ СОШ №7 г. Кизилюрт
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии директор МКОУ СОШ №7
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

Таджиев О.Т.

Члены комиссии:

2. зам. дир. по АХЗ Таджиев О.А.
(должность, фамилия инициалы члена комиссии)

3. инженер ООО «КАБ-1. Лицензированная организация» Сергин В.В.
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе: ПКП «Сканит-24», блок бесперебойного питания (БПП-6А), световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель.

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

Выводы, рекомендации и заключение: технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Требуется

Председатель комиссии:

[Подпись]
(подпись)

Таджиев О.Т.
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)

Сергин В.В.
(фамилия, инициалы)

[Подпись]
(подпись)

Таджиев О.А.
(фамилия, инициалы)



[Подпись] директор О.А. Сергин