

# АКТ

Комплексного опробования и работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

«29» июня 2017 г.

г. Кизилюрт

Объект: ( МКОУ СОШ № 7 г. Кизилюрт. )  
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии директор МКОУ СОШ № 7 Гаджиев О.Г.  
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

Члены комиссии:

2. зам. дир. по АХЗ Гаджиев О.А.  
(должность, фамилия инициалы члена комиссии)

3. инженер ООО «КАБ-1. Лицензированная организация» Сергин В.В.  
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе: ПКП «Сирена-24», блок бесперебойного питания (БПП-6А), световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель.

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

Выводы, рекомендации и заключение: технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии.

Требуется

Председатель комиссии: Гаджиев О.Г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Гаджиев О.Г. директор

О.А. Гаджиев