



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

Предписание № 153/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кизилюрт»
Гаджиеву Осману Гаджиевичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору №153 от «09» ноября 2017 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «16» ноября 2017г. по 11 час. 00 мин. «20» ноября 2017г. проведена плановая проверка: государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А. МКОУ «СОШ №7 г. Кизилюрт» по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 40 «а»

совместно с: директором школы Гаджиевым О.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	<i>Выполнить планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с предъявляемыми требованиями</i>	<i>п. 6.2 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)</i>	<i>до 05 августа 2018г.</i>	

2	Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п. 12 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
3	Установить ограждение по периметру кровли здания учебного корпуса	п. 8.11 (СНиП.21-01-97*)	до 05 августа 2018г.	
4	Предусмотреть вторые эвакуационные выходы со вторых этажей учебного корпуса школы в левой части здания (младшие классы)	п. 6.13* (СНиП.21-01-97)	до 05 августа 2018г.	
5	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 6.18 (СНиП.21-01-97*)	до 05 августа 2018г.	
6	Организовать проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки	п. 61 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
7	Заключить договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	п. 63 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
8	Оборудовать помещения медицинского пункта автоматической пожарной сигнализацией	п. 9 таблица 1 (НПБ 110-03)	до 05 августа 2018г.	
9	Установить световое табло «ВЫХОД» над эвакуационным выходом с медицинского пункта	п. 43 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	

10	Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 статья 83 (ФЗ №123)	до 05 августа 2018г.	
11	Демонтировать с окон гимнастического зала глухие металлические решетки	п. 4.1, 6.3 (СНиП. 21-01-97*)	до 05 августа 2018г.	
12	Демонтировать с окон трудового класса глухие металлические решетки	п. 4.1, 6.3 (СНиП. 21-01-97*)	до 05 августа 2018г.	
13	Не допускать эксплуатации в помещении сторожевой электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	пп. а) п. 42 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
14	Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 35 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
15	Установить указатели по направлению движения к пожарному гидранту с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
16	Организовать проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности	п. 104 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
17	Завести на огнетушители, установленные в учебном корпусе, паспорта завода-изготовителя	п. 475 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
18	Обеспечить ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы	п. 478 (ППР 2012)	до 05 августа 2018г.	
19	Не допускать складирования горючих материалов (строительный мусор, доски, оконные рамы) у здания учебного корпуса	п. 79 (ППР 2012).	до 05 августа 2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор Отдела НД
Магомедов Г.А.

«20» ноября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «СОШ №7 г. Кизил'юрт»
Гаджиев О.Г.

(подпись)

«20» ноября 2017г.