

# АКТ ПРОВЕРКИ РАБОТСПОСОБНОСТИ.

Комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения

«28» 09 2018 г.

г. Кизилюрт

Объект: ( МКОУ СОСН № 2 Кизилюрт ).

(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

## Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии директор МКОУ СОСН № 2

(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

Тажмиев О.Т.

## Члены комиссии:

2. Зам. Директора по безопасности Уртаев Х.Б.

(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

3. инженер ООО «КАБ-1. Лицензированная организация» Сергин В.В.

(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе: ПКП «Тарант», блок бесперебойного питания (Бирп), световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель, речевых оповещателей Соната.

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

Выводы, рекомендации и заключение: технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии.

Председатель комиссии:



Тажмиев О.Т.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:



Уртаев Х.Б.

(фамилия, инициалы)

Сергин В.В.

(фамилия, инициалы)

